

だて地域生活支援センター管理事務所・就労支援継続B型事業所等新築工事に関する質疑応答

No	質 問	回 答
1	<p>意匠 天井の仕上仕様ですが、内部仕上と天井伏図が相違しております。どちらが正か御指示願います。 (D-6, 7 D-50, 51 参照)</p>	<p>ドリンク厨房のみD7を正 その他はD50, D51を正とします。</p>
2		
3		
4		
5		